

Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego nr 1 pn. Zagospodarowanie terenu wokół Centrum Inicjatyw Lokalnych w Czeszowie

Zawonia, dnia 07.06.2021 r.

Do wszystkich Wykonawców

Treści zapytań oraz odpowiedzi przedstawiono poniżej.

Zapytanie nr 1:

Czy Zamawiający dopuszcza jako sposób wykonania posadzki wiaty biesiadnej zamianę nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce piaskowej na nawierzchnię zrobioną z płyty fundamentowej żelbetowej - z zastosowaniem pompy do betonu. (konstrukcja taka jak płyta taneczna)?

Odpowiedz nr 1:

Zamawiający wyraża zgodę.

Zapytanie nr 2:

Czy Zamawiający dopuszcza zamianę sposobu wykonania odcinka 20 m² ścieżki wzdłuż ul. Trzebnickiej z nawierzchni mineralno- żywicznej na nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce piaskowej (konstrukcja taka jak wymagana przez Zamawiającego przy wykonaniu dojeżdż i dojazdów utwardzonych-kostka betonowa)?

Odpowiedz nr 2:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Z up. Wójta Gminy Zawonia
Iłona Wiercińska
Kierownik Referatu
Inwestycji i Gospodarki
Przestrzennej